

اهمیت مبحث حریق و نکات لازم پیرامون ایمنی در مدارس غیردولتی:

- جهت بازشوی درب ورودی کلاس ها به سمت خارج باشد.
- مدرسه دارای مسیر خروج اضطراری باشد.
- سیم های برق از درون داکت عبور داده شده و از به صورت روکار نباشد.
- کنتور برق درون جعبه مخصوص قرار گیرد.
- نصب شیر قطع کن کنتور گاز در مواقع اضطراری
- نصب سیستم اعلام حریق و نشت یاب گاز
- دودکش بخاری ها به صورت استاندارد نصب گردد و اتصالات مربوط به شیلنگ گاز با بست محکم شود.
- راه خروج مدرسه به خیابان اصلی مجهز به علائم راهنمایی و رانندگی باشد.
- حفاظ نرده ای پنجره قابلیت باز شدن در مواقع ضروری را دارا باشد.
- نصب یک دستگاه خاموش کننده CO₂ در مدرسه و کنارتابلو برق و یک دستگاه خاموش کننده آب و گاز در کتابخانه ضروری است.
- نصب علائم شماره امدادی ۱۲۵ و سایر شماره های امدادی در معرض دید دانش آموزان پیشنهاد می گردد.
- ایجاد سر پناه برای پلکان هایی که در هنگام بارندگی خیس و لغزنده می باشد الزامی است.